



“ ENERGO REMONT ” d.o.o.

Preduzeće za proizvodnju i remont trafostanica,
transformatora, prekidača i druge elektroenergetske
opreme

Mat. broj: 17085646

Šifra delatnosti: 2711

PIB: 1004161162

Tekući račun: 170-14521-04

REVIZIJA SUVIH TRANSFORMATORA

Revizija suvih transformatora podrazumeva:

1. Istovar transformatora
2. Vizuelni pregled-defektaza transformatora i sastavljanje protokola
3. Otpustanje svih srafova (uzduznih i poprecnih)
4. Pranje svih delova transformatora (stranice,jaram,namotaji...)
5. Pregled i podesavanje termo sondi
6. Ubacivanje transformatora u susaru
7. Premazivanje izolacionih delova zagrejanog transformatora
8. Vracanje u susaru
9. Dotezanje svih srafova i vracanje namotaja u osu
10. Pregled regulatora
11. Farbanje metalnih delova (stranice,tockovi...)
12. Servis kucista (ukoliko postoji)
13. Završna ispitivanja transformatora
14. Izdavanje atesta – ispitnog lista
15. Utovar transformatora

Podrazumeva se da je transformator stigao u ispravnom stanju.

REMONT SUVIH TRANSFORMATORA

Remont suvih transformatora čini sledeće:

1. Zamena svih delova na transformatoru koji su izgoreli ili su na neki načič osteceni.
Stepen i vrsta kvara utvrđuje se u prisustvu narucioca posla kojom prilikom se sačinjava zapisnik – defektažni list transformatora.